

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка № 2» города Сосновый Бор

188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор,
ул. Высотная, д. 1а

(выполнено в соответствии с Методикой, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики, утверждённой приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 года № 627)

2017 год

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ
«Центр развития ребенка № 2»
Е.Ю. Мигрова
2017 г.



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 7**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка № 2» города Сосновый Бор
- 1.2. Адрес объекта: 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Высотная, д. 1а
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание: типовое двух – трехэтажное здание площадью 2532,50 кв.м. Двухэтажное здание построено в 1967 году, соответствует типовому проекту здания инв. № 2Р-04-30 приказ НИТИ и СУС № 50 от 5/УИ-68г. (СНиП II-А.2-62, п.4.10), его реконструкция проведена в 1989 году и в 1991 году пущен в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс (трехэтажная пристройка к зданию). Изменений в функциональном назначении здания при реконструкции не было.
Общая площадь территории 18939 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет):
- 1.4. Год постройки здания: 1967, последнего капитального ремонта: 1989
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: по мере выделения финансирования.

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка № 2» города Сосновый Бор (МБДОУ «Центр развития ребенка № 2»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Высотная, д. 1а
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Комитет образования администрации муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 4б

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
- 2.2 Виды оказываемых услуг: образование, организация присмотра и ухода

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети дошкольного возраста, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: Численность переменного состава (детей, сотрудников, посетителей) максимально – 350 чел. Из них 68 человек – списочный состав сотрудников, 264 человек – воспитанников.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Учреждение расположено в придомовой территории улиц 50 Лет Октября и Высотная.
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 50 м, 100 м, 150 м, 200 м

3.2.2 время движения (пешком) 2-5-10 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	<i>ВНД</i>
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<i>ВНД</i>
4	с нарушениями зрения	<i>ВНД</i>
5	с нарушениями слуха	<i>ВНД</i>
6	с нарушениями умственного развития	<i>ДУ</i>

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>ДП-И (Г, У, О), ВНД-И (С, К)</i>

2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, У), ДУ-И (О), ВНД-И (С, К)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г, У), ВНД-И (О, С, К)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ-И (У, О, К, С), ВНД-И (Г)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (У, Г), ВНД-И (О, С, К)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г, У, О), ВНД-И (С, К)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан условно доступным для инвалидов с умственными нарушениями временно недоступным, для инвалидов с нарушениями зрения, для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата, с нарушениями слуха, для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках.

Доступность объекта может быть обеспечена при организации обучения специалистов, по оказанию необходимой квалифицированной помощи МНГ (знание специфики различных групп инвалидности и влияние ее на способность передвижения внутри помещений, а так же на прилегающих территориях; умение использовать специальную технику при оказании помощи МНГ).

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями необходимо разместить информацию об объекте и оказываемых им услугах простыми, доступными словами (фразами), а также оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется установка нормативных поручней вдоль маршей лестниц, в санитарно-гигиенических помещениях, при необходимости оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха необходимо организовать сурдоперевод и/или использование технических средств адаптации при оказании услуг.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, требуется организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях.

Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения на первом этапе может решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит **условную доступность объекта**; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута **полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.**

По функциональным зонам рекомендуется выполнение следующих мероприятий-**Территория, прилегающая к зданию (участок):**

установить декоративное (тактильное) ограждение выполняющее направляющую функцию; снизить высоту бортового камня в местах пересечения тротуара с проезжей частью, обеспечить комфортный подход к игровому оборудованию расположенному на территории, разместить рядом с входом на территорию информацию об организации (наименование, пути движения к входу и т.д.) продублированную шрифтом Брайля.

Вход в здание (главный вход):

установить пандус на высоту входной площадки; увеличить габариты входной площадки (220x220 см); установить поручни вдоль марша лестницы в соответствии с нормативными требованиями на высоту 0,9м. и 0,5м. (п. 4.1.14, 5.2.15 СП 59.13330.2012, п. 3.32 СНиП 35-01-2001); установить предупреждающие тактильные указатели перед лестницей; установить противоскользящее покрытие на края ступеней; увеличить дверные проемы до ширины рабочего полотна в свету не менее 90 см. снизить высоту порогов входных дверей (не более 1.4см. один элемент порога); двери оборудовать доводчиком с задержкой автоматического закрывания не менее 5 секунд; предусмотреть смотровые панели, установить кнопку вызова персонала в пределах досягаемости (0,8-1.1м).

Путь (пути) движения внутри здания:

установить поручни вдоль обеих сторон марша лестниц в соответствии с нормативными требованиями на высоту 0,9м. и 0,5м. (п. 4.1.14, 5.2.15 СП 59.13330.2012, п. 3.32 СНиП 35-01-2001); нанесение контрастной маркировки на крайние ступени; увеличить дверные проемы до ширины рабочего полотна в свету не менее 90 см. (зоны обслуживания инвалидов, передвигающихся на креслах колясках); снизить высоту порогов (не более 1.4см.) при необходимости передвижения по внутренним лестницам инвалидов использующих кресла коляски приобрести мобильный подъемник; информирующие обозначения помещений внутри здания должны дублироваться рельефными знаками и размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки и крепиться на высоте от 1,3 до 1,4 м.; обозначить на мнемосхемах пути движения к зонам целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, обеспечить своевременное получение визуальной, тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения (5.5.2 СП 59.13330.2012).

Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта):

оборудовать места для лиц с нарушением слуха в музыкальном зале (кресла с подключением слухового аппарата менее 5% от общего количества мест, возможна установка индукционного контура или другие индивидуальные беспроводные устройства п. 7.1.11; 7.1.12 СП 59.13330.2012); при необходимости установить аналогичные информационные системы в группах; при оказании услуг для инвалидов с нарушениями слуха необходимо организовать сурдоперевод и/или использование технических средств адаптации (п. 7.1.11; 7.1.12 СП 59.13330.2012).

Санитарно-гигиенические помещения:

в группах, где имеются унитазы установить опорные поручни, оборудовать поручнями раковины, в индивидуальных кабинках дополнительно установить кнопку экстренной помощи.

Система информации на объекте:

на всех структурно-функциональных зонах, начиная с прилегающей территории обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения (информационные указатели, рельефные (тактильные) полосы, малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы, и т. д.) (п. 5.5 СП 59.13330.2012).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>индивидуальное решение с ТСП</i>
2	Вход (входы) в здание	<i>Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСП</i>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>Капитальный ремонт, Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСП</i>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП организационные мероприятия,</i>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСП</i>
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	<i>Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСП</i>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<i>индивидуальное решение с ТСП</i>
8	Все зоны и участки	<i>Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСП</i>

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:
ДП-И (О, У, С, Г), ДУ-И (К).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «10» февраля 2017г.,
2. Акта обследования объекта: № 7 от «10» февраля 2017г.
3. Решения Комиссии _____ от «____» _____ 20____ г.



АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 7

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка № 2» города Sosnovый Бор
- 1.2. Адрес объекта: 188540, Ленинградская область, г. Sosnovый Бор, ул. Высотная, д. 1а
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание: типовое двух – трехэтажное здание площадью 2532,50 кв.м. Двухэтажное здание построено в 1967 году, соответствует типовому проекту здания инв. № 2Р-04-30 приказ НИТИ и СУС № 50 от 5/УИ-68г. (СНиП II-A.2-62, п.4.10), его реконструкция проведена в 1989 году и в 1991 году пущен в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс (трехэтажная пристройка к зданию). Изменений в функциональном назначении здания при реконструкции не было.
- Общая площадь территории 18939 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет):
- 1.4. Год постройки здания: 1967, последнего капитального ремонта: 1989
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: по мере выделения финансирования.

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка № 2» города Sosnovый Бор (МБДОУ «Центр развития ребенка № 2»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 188540, Ленинградская область, г. Sosnovый Бор, ул. Высотная, д. 1а
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Комитет образования администрации муниципального образования Sosnovоборский городской округ Ленинградской области
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 188540, Ленинградская область, г. Sosnovый Бор, ул. Ленинградская, д. 4б

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
- 2.2 Виды оказываемых услуг: образование, организация присмотра и ухода

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети дошкольного возраста, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: Численность переменного состава (детей, сотрудников, посетителей) максимально – 350 чел. Из них 68 человек – списочный состав сотрудников, 264 человек – воспитанников.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Учреждение расположено в придомовой территории улиц 50 Лет Октября и Высотная.
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 50 м, 100 м, 150 м, 200 м

3.2.2 время движения (пешком) 2-5-10 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	<i>ВНД</i>
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<i>ВНД</i>
4	с нарушениями зрения	<i>ВНД</i>
5	с нарушениями слуха	<i>ВНД</i>
6	с нарушениями умственного развития	<i>ДУ</i>

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>ДП-И (Г, У, О), ВНД-И (С, К)</i>

2	Вход (входы) в здание	<i>ДП-И (Г, У), ДУ-И (О), ВНД-И (С, К)</i>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>ДП-И (Г, У), ВНД-И (О, С, К)</i>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>ДУ-И (У, О, К, С), ВНД-И (Г)</i>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>ДП-И (У, Г), ВНД-И (О, С, К)</i>
6	Система информации и связи (на всех зонах)	<i>ВНД</i>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<i>ДП-И (Г, У, О), ВНД-И (С, К)</i>

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно.

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано _____

*(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи
уполномоченного представителя объекта)*

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ
«Центр развития ребенка № 2»
Е.Ю. Мигрова
2017 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 7**

Ленинградская область г. Сосновый Бор

«10» февраля 2017 года

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка № 2» города Сосновый Бор

1.2. Адрес объекта: 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Высотная, д. 1а

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание: типовое двух – трехэтажное здание площадью 2532,50 кв.м. Двухэтажное здание построено в 1967 году, соответствует типовому проекту здания инв. № 2Р-04-30 приказ НИТИ и СУС № 50 от 5/УІ-68г. (СНиП II-A.2-62, п.4.10), его реконструкция проведена в 1989 году и в 1991 году пущен в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс (трехэтажная пристройка к зданию). Изменений в функциональном назначении здания при реконструкции не было.

Общая площадь территории 18939 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет):

1.4. Год постройки здания: 1967, последнего капитального ремонта: 1989

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: по мере выделения финансирования.

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка № 2» города Сосновый Бор (МБДОУ «Центр развития ребенка № 2»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Высотная, д. 1а

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: образование, организация присмотра и ухода.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Учреждение расположено в придомовой территории улиц 50 Лет Октября и Высотная.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Учреждение расположено в придомовой территории улиц 50 Лет Октября и Высотная.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 50 м, 100 м, 150 м, 200 м

3.2.2 время движения (пешком) 2-5-10 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет.

Дополнительная информация:

Описание территории Учреждения (из паспорта массового пребывания людей на объекте):

Детский сад построен на песчаной дюне. Территория благоустроена, имеет ограждение, ворота выходят на улицу Высотную (д. 3 и 5) и на улицу 50 лет октября (д.14). Основной вход (выход) через калитку и ворота со стороны улицы Высотная, дополнительный вход в здание со стороны улицы 50 лет Октября (ворота со стороны ул. 50 лет Октября закрыты на замок), запасные (эвакуационные) входы (выходы) имеются в группах на первом этаже (6 входов), а также в здании физкультурно-оздоровительного комплекса (3 входа). Вход на территорию Учреждения осуществляется через калитку со стороны улицы Высотной. В дневное и ночное время ворота закрыты на замок. Открытие ворот для въезда на территорию специального автотранспорта находится под контролем дежурных администраторов.

По периметру ограждение территории Учреждения составляет 350 м.; имеется 8 видеокамер внешнего наблюдения всей территории Учреждения. Осуществляет видеонаблюдение охранная организация «Эспадон», находящееся по адресу Красных Фортков, д. 24; охрану здания и территории осуществляет охранная организация «Эспадон»; имеется кнопка тревожного вызова, сигнал от которой идет на пульт охранной организации «Эспадон»; вызов полиции осуществляется по тел. - 02 или через дежурную часть по тел. - 2-26-65; на территории Учреждения имеются фонари освещения, которые расположены на всех прогулочных участках и дорожках в количестве – 36 штук, что позволяет освещать всю территории места массового пребывания людей на достаточном уровне. Электроснабжение производится с трансформаторной подстанции ТП 2-6, ТП 2-7. Имеется резервное питание, от жилых домов со стороны улицы Высотной, но электропитание - не аварийное.

Описание зданий, сооружений, дорожных коммуникаций, находящихся в непосредственной близости с местом массового пребывания людей:

- МБОУ «СОШ №1» (муниципальное общеобразовательное учреждение), место массового пребывания людей, с юго-западной стороны на расстоянии 100 м.

- Комплексный Центр Реабилитации и социального обслуживания «Надежда», место массового пребывания людей, с северо-западной стороны, на расстоянии 120 м.

- Жилые дома со стороны улицы Высотная, 9-ти этажные дома (5 домов) на расстоянии 10-30 м.

- Жилые дома со стороны улицы 50 лет Октября, 5-ти этажные, (4 дома) на расстоянии 10-30 м.

- Автомобильный (магистрала, шоссе, дороги, автовокзалы, автостанции): ул.50 лет Октября – 50 м; ул. Ленинградская – 150 м; ул. Солнечная – 100 м; ул. Комсомольская – 200 м.

- Железнодорожный (железнодорожные пути, вокзалы, станции, платформы, переезды): железнодорожная платформа «Калище» - 1500 – 2000 м.

- Воздушный (аэропорты, аэровокзалы, военные аэродромы, вертолетные площадки, взлетно-посадочные полосы): вертолетная площадка (территория в/ч 2133) – 1000 м.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	<i>ВНД</i>
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<i>ВНД</i>
4	с нарушениями зрения	<i>ВНД</i>
5	с нарушениями слуха	<i>ВНД</i>
6	с нарушениями умственного развития	<i>ДУ</i>

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>ДП-И (Г, У, О), ВНД-И (С, К)</i>
2	Вход (входы) в здание	<i>ДП-И (Г, У), ДУ-И (О), ВНД-И (С, К)</i>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>ДП-И (Г, У), ВНД-И (О, С, К)</i>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>ДУ-И (У, О, К, С), ВНД-И (Г)</i>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>ДП-И (У, Г), ВНД-И (О, С, К)</i>
6	Система информации и связи (на всех зонах)	<i>ВНД</i>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<i>ДП-И (Г, У, О), ВНД-И (С, К)</i>

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан условно доступным для инвалидов с умственными нарушениями временно недоступным, для инвалидов с нарушениями зрения, для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата, с нарушениями слуха, для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках.

Доступность объекта может быть обеспечена при организации обучения специалистов, по оказанию необходимой квалифицированной помощи МНГ (знание специфики различных групп

инвалидности и влияние ее на способность передвижения внутри помещений, а так же на прилегающих территориях; умение использовать специальную технику при оказании помощи МНГ).

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями необходимо разместить информацию об объекте и оказываемых им услугах простыми, доступными словами (фразами), а также оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется установка нормативных поручней вдоль маршей лестниц, в санитарно-гигиенических помещениях, при необходимости оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха необходимо организовать сурдоперевод и/или использование технических средств адаптации при оказании услуг.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, требуется организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях.

Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения на первом этапе может решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.

По функциональным зонам рекомендуется выполнение следующих мероприятий-

Территория, прилегающая к зданию (участок):

установить декоративное (тактильное) ограждение выполняющее направляющую функции; снизить высоту бортового камня в местах пересечения тротуара с проезжей частью, обеспечить комфортный подход к игровому оборудованию расположенному на территории, разместить рядом с входом на территорию информацию об организации (наименование, пути движения к входу и т.д.) продублированную шрифтом Брайля.

Вход в здание (главный вход):

установить пандус на высоту входной площадки; увеличить габариты входной площадки (220x220 см); установить поручни вдоль марша лестницы в соответствии с нормативными требованиями на высоту 0,9м. и 0,5м. (п. 4.1.14, 5.2.15 СП 59.13330.2012, п. 3.32 СНиП 35-01-2001); установить предупреждающие тактильные указатели перед лестницей; установить противоскользящее покрытие на края ступеней; увеличить дверные проемы до ширины рабочего полотна в свету не менее 90 см. снизить высоту порогов входных дверей (не более 1.4см. один элемент порога); двери оборудовать доводчиком с задержкой автоматического закрывания не менее 5 секунд; предусмотреть смотровые панели, установить кнопку вызова персонала в пределах досягаемости (0,8-1.1м).

Путь (пути) движения внутри здания:

установить поручни вдоль обеих сторон марша лестниц в соответствии с нормативными требованиями на высоту 0,9м. и 0,5м. (п. 4.1.14, 5.2.15 СП 59.13330.2012, п. 3.32 СНиП 35-01-2001); нанесение контрастной маркировки на крайние ступени; увеличить дверные проемы до ширины рабочего полотна в свету не менее 90 см. (зоны обслуживания инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках); снизить высоту порогов (не более 1.4см.) при необходимости передвижения по внутренним лестницам инвалидов использующих кресла-коляски приобрести мобильный подъемник; информирующие обозначения помещений внутри здания должны дублироваться рельефными знаками и размещаться рядом с дверью со стороны

дверной ручки и крепиться на высоте от 1,3 до 1,4 м.; обозначить на мнемосхемах пути движения к зонам целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, обеспечить своевременное получение визуальной, тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения (5.5.2 СП 59.13330.2012).

Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта):

оборудовать места для лиц с нарушением слуха в музыкальном зале (кресла с подключением слухового аппарата менее 5% от общего количества мест, возможна установка индукционного контура или другие индивидуальные беспроводные устройства п. 7.1.11; 7.1.12 СП 59.13330.2012); при необходимости установить аналогичные информационные системы в группах; при оказании услуг для инвалидов с нарушениями слуха необходимо организовать сурдоперевод и/или использование технических средств адаптации (п. 7.1.11; 7.1.12 СП 59.13330.2012).

Санитарно-гигиенические помещения:

в группах, где имеются унитазы установить опорные поручни, оборудовать поручнями раковины, в индивидуальных кабинках дополнительно установить кнопку экстренной помощи.

Система информации на объекте:

на всех структурно-функциональных зонах, начиная с прилегающей территории обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения (информационные указатели, рельефные (тактильные) полосы, малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы, и т. д.) (п. 5.5 СП 59.13330.2012).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт, Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт, Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР организационные мероприятия,
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки	индивидуальное решение с ТСР

	транспорта)	
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:
ДП-И (О, У, С, Г), ДУ-И (К).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) _____

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>2</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>3</u> л. |
| 3. Путей движения внутри здания | на <u>3</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>2</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>2</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>2</u> л. |

Результаты фотофиксации на объекте на 8 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ: на л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Руководитель
рабочей группы _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Члены рабочей группы Потапов М.П. _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

В том числе:
представители общественных
организаций инвалидов _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

представители организации,
расположенной на объекте _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Управленческое решение согласовано «___» _____ 20__ г. (протокол №___)
Комиссией (название). _____

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ, к паспорту доступности ОСИ № 7
от «10» февраля 2017 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МБДОУ «Центр развития ребенка № 2»

188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Высотная, д. 1а

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1,2,3	не организованно информационное обеспечение для слабовидящих групп населения.	все	-разместить рядом с входным узлом информацию об организации (наименование и т.д.) продублированную шрифтом Брайля.	ТСР
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		4,5	нет понижения высоты бортового камня на путях движения	С,О, К	- понизить уровень бортового камня на пути движения - установить тактильную информацию о направлении движения к входу.	КР, ТСР
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка ОБЩИЕ требования к зоне	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Территория, прилегающая к зданию	<i>ДП-И (Г, У, О), ВНД-И (С, К)</i>		1-5	КР, ТСП

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ, к паспорту доступности ОСИ № 7
от «10» февраля 2017 г.

I Результаты обследования:
2. Вход в здание (главный)

МБДОУ «Центр развития ребенка № 2»
188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Высотная, д. 1а
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		6, 7	- отсутствие противоскользящего покрытия на краях ступеней, - отсутствие тактильной и контрастной информации перед началом марша лестницы;	С, О	-установить поручни вдоль марша лестницы в соответствии с нормативными требованиями на высоту 0,9м. и 0,5м. (п. 4.1.14, 5.2.15 СП 59.13330.2012, а так же п. 3.32 СНиП 35-01-2001); - установить предупреждающие тактильные указатели перед лестницей и входной дверью; -установить противоскользящее покрытие на края ступеней	ТР, ТСР
2.2	Пандус (наружный)	нет				К	- установить пандус на высоту входной площадки (п. 4.1.14-15 СП 59.13330.2012), определив в качестве основного для МГН один из входов расположенных на первом этаже.	ТР, ТСР
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		6, 8		С, К	-увеличить габариты входной площадки (220х220 см). - размещение кнопки вызова персонала (переговорного устройства) на нормативной высоте (08-	ТСР, Орг.

2.4	Дверь (входная)	есть	9, 1 1	- пороги входных дверей более 3 см - доводчик не функционирует	К, О, С	1.1м) с закреплением ответственного сотрудника за встречу и сопровождение МГН; -увеличить дверные проемы до ширины рабочего полотна в свету не менее 90 см. -снизить высоту порогов входных дверей (не более 1.4см. один элемент порога); -двери оборудовать доводчиком с задержкой автоматического закрывания не менее 5 секунд. -предусмотреть смотровые панели. - дренажные и водосборные решетки, устанавливаемые в полу тамбуров или входных площадок, должны устанавливаться в уровне с поверхностью покрытия пола. Ширина просветов их ячеек не должна превышать 0,013 м, а длина 0,015 м. п. 5.1.7 СП 59.13330.2012	КР, ТСР
2.5	Тамбур	есть	1 0	Отсутствует непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначная идентификация объекта и места посещения, а также отсутствуют средства информации зон и помещений, что не соответствует п. 5.5.3 СП 59.13330.2012	К, О, С	- обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения	КР.
	ОБЩИЕ требования к зоне				Все		ТР, ТСР, Орг.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Вход в здание	<i>ДП-И (Г, У), ДУ-И (О), ВНД-И (С, К)</i>		6-11	Орг, ТР, ТСП, КР
---------------	--	--	------	------------------

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 7
от «10» февраля 2017 г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МБДОУ «Центр развития ребенка № 2»

188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Высотная, д. 1а

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		19, 20	- отсутствие комплексной информации о пути и направлении движения со схемой расположения и функциональным назначением помещений.	все	- обозначить на схемах пути движения к зонам целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, обеспечить своевременное получение визуальной, тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения(5.5.2 СП 59.13330.2012)	Орг, ТСП
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		13-18	- отсутствие вторых поручней, не обеспечена непрерывность имеющихся поручней; - отсутствие тактильной и контрастной информации перед началом марша лестницы; - отсутствие контрастной маркировки крайних ступеней;	О, С	- установить нормативные поручни на высоте 0,9 м и 0,5м. с двух сторон и горизонтальным завершением на 0,3 м. (п. 4.1.14, 5.2.15 СП 59.13330.2012, п. 3.32 СНиП 35-01-2001); - установка тактильной	Орг, ТСП, ТР

							предупредительной информации перед маршем, нанесение контрастной маркировки на крайние ступени, а также тактильной на края поручней.	
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			- лестницы не дублируются пандусами или подъемными устройствами;	К	для передвижения по внутренним лестницам для инвалидов использовать кресла коляски приобрести мобильный подъемник. - увеличить дверные проемы до ширины рабочего полотна в свету не менее 90 см. (зона обслуживания инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках) - целесообразно использовать контрастные сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь - стена, ручка; санитарный прибор - пол, стена; стена - выключатели и т.п.). - установить информационные обозначения помещений со стороны дверной ручки с дублированием рельефными	ТСР
3.5	Двери	есть		21, 22, 23, 24, 25		С, К,О		Орг, КР,

							знакам	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть				все	-места обслуживания и постоянного нахождения МГН следует располагать на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений зданий наружу. - Доступные для МГН элементы здания должны идентифицироваться символами доступности	Орг, ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне					все		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	<i>ДП-И (Г, У) ВНД-И (О, С, К)</i>		13 - 25	Орг, ТСР, КР, ТР

Приложение 4 (1)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 7
от «10» февраля 2017 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

МБДОУ «Центр развития ребенка № 2»

188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Высотная, д. 1а

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть				Г	при оказании услуг для инвалидов с нарушениями слуха необходимо организовать сурдоперевод и/или использование технических средств адаптации (п. 7.1.11; 7.1.12 СП 59.13330.2012).	Орг, ТСП
4.2	Зальная форма обслуживания	есть		26-36		Г	оборудовать места для лиц с нарушением слуха в музыкальном зале (кресла с подключением слухового аппарата менее 5% от общего количества мест, возможна установка индукционного контура), при необходимости установить аналогичные информационные системы в группах.	Орг, ТР, ТСП
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						

4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту. Кабина	нет						
4.5	индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне						Организовать сопровождение и помощь инвалидам на креслах-колясках, с нарушениями зрения, а также с патологией верхних конечностей	Орг

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания	<i>ДУ-И (С, О, К, У,) ВНД-И (Г)</i>		26-33	Орг, ТСР, ТР.

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 7
от «10» февраля 2017 г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

МБДОУ «Центр развития ребенка № 2»

188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Высотная, д. 1а

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		№ фото	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане		Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		37,38	- нет оборудованных санитарно-гигиенических помещений для МГН; (соответствующих нормативным требованиям)	К, С, О	- в группах, где имеются унитазы установить опорные поручни, - оборудовать поручнями раковины. - в индивидуальных кабинках дополнительно установить кнопку экстренной помощи	ТР, ТСП,
5.2	Душевая/ванная комната	есть		39		К, С, О	-организовать сопровождение и помощь инвалидам на креслах-колясках, с нарушениями зрения, а также с патологией верхних конечностей	Орг. ТСП,
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть		40		К, С, О	-организовать сопровождение и помощь инвалидам на креслах-колясках, с нарушениями зрения, а также с патологией верхних конечностей - организовать сопровождение и помощь инвалидам на креслах-колясках, с нарушениями зрения, а также с патологией верхних конечностей	Орг. ТСП,
	ОБЩИЕ требования к зоне					все		Орг. ТСП

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ Орг, ТСР, ТР
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	<i>ДП-И (У, Г), ВНД-И (О, С, К)</i>		37-40	

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 7
от «10» февраля 2017 г.

I Результаты обследования:
6. Системы информации (и связи) на объекте

МБДОУ «Центр развития ребенка № 2»
188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Высотная, д. 1а
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть		4 1, 4 2		все	Доступные для МГН элементы здания и территории должны идентифицироваться символами доступности. Обеспечить соответствие СП 59.13330.2012 п. 5.5	Орг, ТР ТСР
6.2	Акустические средства	нет				все	Обеспечить соответствие СП 59.13330.2012 п. 5.5	Орг, ТР ТСР
6.3	Тактильные средства	нет				С	Обеспечить соответствие СП 59.13330.2012 п. 5.5	Орг, ТР ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне						на всех структурно-функциональных зонах, начиная с прилегающей территории обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей	Орг, ТСР, ТР

							инвалидов с нарушениями зрения. (п. 5.5 СП 59.13330.2012).	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации (и связи) на объекте	<i>ВНД</i>		41,42	Орг, ТСР, ТР